


Le respect des règles sauve des vies

Description

Date & Heure	30/01/2026 – 11h00
Site / Secteur	Florange – Packaging CSSCT3 – ETN – H27 Projet HVAC
Qui	INEO industrie et tertiaire Est
Fait par	J. BARBIER / C. MARIATTE

Description de la bonne pratique – bon comportement
Je détecte dans mon environnement de travail un risque électrique dû à la présence d'un câble nu. Je réalise alors une VAT avec les EPI et l'habilitation adéquats et m'aperçois qu'il est sous tension.
Je protège et préviens le secteur.



1



2

Actions

Valorisation	Valorisation orale
Transposition	Importance de la visite d'inspection commune préalable (avoir un œil affuté)